

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
тел: 640-05-65, факс: 640-05-65. «Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99
E-mail: gu@mchs-lenobl.com

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Тел/факс: 640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
г. Кировск

(место составления акта)

“ 31 ” января 20 19 г.

(дата составления акта)

10 ч. 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 2-19-71-223

По адресу/адресам: Ленинградская область, Кировский р-н, п. Назия, ул. Октябрьская, д. 15
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Кировского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Ленинградской области В.А. Сабурова от 29 декабря 2018 г. № 2-19-71-223

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЗИЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» (МБУДО «НАЗИЕВСКАЯ ДШИ»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 29.01.2019/2,5 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Ленинградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) 29.01.2019 г. в 11:30 Максимова М.Н.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор Кировского района по пожарному надзору Ленинградской области начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области майор внутренней службы Гура Сергей Васильевич

Главный государственный инспектор Кировского района по пожарному надзору Ленинградской области начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области майор внутренней службы Сабуров Владимир Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБУДО «НАЗИЕВСКАЯ ДШИ» Максимова

Марина Николаевна

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:**■ выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустившие нарушение.
1	2	3	4
1.	Стропила и обрешетка не подвергнуты обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292 (предоставлен акт огнезащитной обработки от 2016 года, с гарантийным сроком 2 года)	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (далее - ППР в РФ № 390) п. 21; Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 «123-ФЗ (далее – ФЗ №123-ФЗ) ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 137 п. 1, ст. 52; СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменением N 1) (далее – СП 2.13130.2012) п. 5.2.2, п. 5.4.5	МБУДО «НАЗИЕВСКАЯ ДШИ»
2.	Пожарные извещатели не размещены на несущих	Федеральный закон	МБУДО

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание №2-19-71-223/1/1 от 31.01.2019 г., фототаблица 29.01.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Кировского района
Ленинградской области по пожарному надзору
Вассель Е.С.

" 31 " января 2019 г.

(Должность, фамилия, инициалы государственного(ых) инспектора(ов)
по пожарному надзору, уполномоченного(ых) на проведении проверки)



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБУДО «НАЗИЕВСКАЯ ДШИ» Максимова Марина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

" 31 " января 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)