



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
Кировского района**

ул. Запрудная, д. 1, г. Кировск,
Ленинградская область, 187341
тел. (812) 448-72-43, тел./ факс (812) 448-72-40
телефон «доверия» (812)579-99-99

07.02.2019 № 300-2-19-40

На № _____ от _____

Директору
МБУДО «НАЗИЕВСКАЯ ДШИ»
Максимовой Марине Николаевне

ул. Октябрьская, д. 15, п. Назия,
Кировский р-н, Ленинградская обл.,
187310

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«07» февраля 2019 г.
(дата составления)

ул. Запрудная, д. 1,
г. Кировск,
Ленинградская область
(место составления)

Я, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, главный государственный инспектор Кировского района Ленинградской области по пожарному надзору Сабуров Владимир Александрович, в присутствии государственного инспектора Кировского района Ленинградской области по пожарному надзору Вассель Екатерины Сергеевны, государственного инспектора Кировского района Ленинградской области по пожарному надзору Казарцевой Нины Сергеевны,

(должность, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев «07» февраля 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Запрудная, д. 1, протокол об административном правонарушении № 2-19-83-8 по ч. 1, ст. 20.4 КоАП РФ от «31» января 2019 года и материалы административного дела в отношении юридического лица:

(фамилия, имя, отчество виновного лица)

1. Наименование юридического лица	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЗИЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» (сокращенное наименование – МБУДО «НАЗИЕВСКАЯ ДШИ»)
2. Юридический адрес:	187310, Ленинградская обл., Кировский р-н, п. Назия, ул. Октябрьская, д. 15
3. Иные сведения о юридическом лице:	ИНН 4706016063 КПП 470601001

ОГРН 1024701338188

4. Законный представитель юридического лица:	Директор МБУДО «НАЗИЕВСКАЯ ДШИ» Максимова Марина Николаевна
5. Документ, подтверждающий личность законного представителя юридического лица:	паспорт 4111 № 379470 выдан 16.12.2011 г. ТП №115 ОУФМС России по СПб и ЛО в Кировском р-не
6. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда:	не привлекалось
7. Место совершения административного правонарушения	Ленинградская обл., Кировский р-н, п. Назия, ул. Октябрьская, д. 15
8. Дата и время совершения административного правонарушения	31.01.2019 года время 10 час. 00 мин.

В ходе проведения отделом надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области плановой выездной проверки соблюдения законодательства по пожарной безопасности (на основании распоряжения №2-19-71-223 от 29.12.2018 г.) МБУДО «НАЗИЕВСКАЯ ДШИ», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, п. Назия, ул. Октябрьская, д. 15, установлено, что 31 января 2019 года в 10 ч. 00 мин. юридическое лицо - МБУДО «НАЗИЕВСКАЯ ДШИ», как лицо, уполномоченное пользоваться имуществом (св-во о государственной регистрации № 47-АВ 681770 от 23.11.2015 г.), в силу ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 года допустило нарушение обязательных требований пожарной безопасности, устанавливаемых нормативными документами по пожарной безопасности в Российской Федерации, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1.	Стропила и обрешетка не подвергнуты обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292 (предоставлен акт огнезащитной обработки от 2016 года, с гарантийным сроком 2 года)	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (далее - ППР в РФ № 390) п. 21; Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 «123-ФЗ (далее – ФЗ №123-ФЗ) ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 137 п. 1, ст. 52; СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменением N 1) (далее – СП 2.13130.2012) п. 5.2.2, п. 5.4.5
2.	Пожарные извещатели не размещены на несущих	Федеральный закон «Технический

	строительных конструкциях	регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 «123-ФЗ (далее – ФЗ №123-ФЗ) ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1) (далее - СП 5.13130.2009) п. 13.3.4
3.	Соединения и ответвления проводов и кабелей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре произведено не в соединительной коробке способом пайки или с помощью винтов (коридор 2 этаж правое крыло здания)	ФЗ №123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; ППР в РФ № 390 п. 61; РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» п. 7.2; СП 5.13130.2009 п. 13.5.7
4.	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (показания неисправности на контрольно-приемном приборе: кабинет 6 - снят, класс 24 - нет связи, помещение охраны 2 – снят)	ППР в РФ № 390 п. 61
5.	Способ прокладки кабельных линий и электропроводок систем противопожарной защиты не обеспечивает их работоспособность в условиях пожара	ФЗ №123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 5.13130.2009 п. 13.5.7; СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности (далее – СП 6.13130.2013) п. 4.8, п. 4.9
6.	Не обеспечено огнезащита строительных конструкций перекрытий (допускаются не оштукатуренные участки в местах примыкания межэтажных перекрытий к стенам)	ФЗ №123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 87, ст. 35, таб. 21; ППР в РФ № 390 п. 21

Таким образом, юридическое лицо совершило административное правонарушение, предусмотренное **частью 1 ст. 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

В соответствии с **частью 2 ст. 29.13** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вы обязаны рассмотреть данное представление в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах в орган, должностному лицу, вынесшему представление.

Информацию о принятых мерах по данному представлению представить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области по адресу: 187342 Ленинградская область, г. Кировск, ул. Запрудная, д. 1, в течение месяца со дня получения данного представления.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района
УНДиПР Главного управления
МЧС России по Ленинградской области



[Handwritten signature]

В.А. Сабуров

(подпись лица, вынесшего представление) (расшифровка подписи)

Представление получил

07.02.2019. директор

(дата, должность, подпись)

Максимов М.И.

(Ф.И.О).

Представление направлено

_____ (дата, № почтового отделения и № заказного письма)